

**DECLARATION OF PERFORMANCE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP-2015-4071_iss04**



1. Unique identification code of the product-type: BDM800

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Intended use(s):

Input/output device for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.

2. Verwendungszweck(e):

Eingangs/Ausgangsgerät zur Verwendung in Brandmelde - und Alarm-Anlagen innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

3. Manufacturer:

**TYCO FIRE & SECURITY GmbH
VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21
NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212
SWITZERLAND**

3. Hersteller:

4. Authorised representative:

n/a

4. Bevollmächtigter:

5. System(s) of AVCP:

SYSTEM 1

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

6. Harmonised standard(s) (CE):

EN 54-18:2005

6. Harmonisierte Norm(en) (CE):

7. Notified Body (CE):

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831)

7. Notifizierte Stelle (CE):

8. Designated Standard (UKCA):

EN 54-18:2005

8. Designierte Norm(en) (UKCA):

9. Approved Body (UKCA):

BRE GLOBAL LIMITED (0832)

9. Zugelassene Stelle (UKCA):

10. Declared performance:

10. Erklärte Leistung(en):

Essential Characteristics Wesentliche Merkmale	Clause in EN 54-18 Abschnitt in EN 54-18	Level or Class Leistungstufen / Klassen	Performance Leistung
Response delay (response time) Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm)	5.2	None keine	Passed Bestanden
Performance under fire conditions Leistungsfähigkeit im Brandfall	5.1.4	None keine	Passed Bestanden
Operational reliability Betriebszuverlässigkeit	5.1.4	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: temperature resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	5.3, 5.4	None keine	Passed Bestanden

Durability of operational reliability; vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schwingungsfestigkeit	5.8 to 5.11	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; humidity resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Luftfeuchtebeständigkeit	5.5, 5.6	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; corrosion resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion	5.7	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; Electrical stability Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	5.2, 5.12	None keine	Passed Bestanden

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 / Statutory Instruments (UK) SI 2019/465 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / Rechtsverordnungen (UK) SI 2019/465 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Faruk Meah- Senior Manager Research and Development

(Name and Function)

Sunbury 21.04.2022

Place and Date / Ort und Datum



(signature - Unterschrift)